

**İZMİR ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ**  
**FABRİKA ÇIKIŞ RÖGARINDA OLMASI GEREKEN**  
**ÖN ARITMA KRİTERLERİ**

PARAMETRE	AYLIK ORTALAMA MG/LT	***	
		GÜNLÜK MAKS. 2 SAATLİK KOMPOZİT MG/LT	24 SAATLİK KOMPOZİT MG/LT
Askıda Katı Madde	50	200	200
Yağ ve Gress	40	100	100
Kadmiyum, Cd	0.5	1.5	1.5
Heksavalent Krom Cr+6	0.2	0.5	0.5
Toplam Krom, TCr	1	3	3
Bakır, Cu	2	5	2
Kurşun, Pb	1	2	2
Nikel, Ni	2	4	4
Çinko, Zn	3	7	7
Civa, Hg	0.1	0.2	0.2
Toplam Siyanür, TCn	0.5	2	0.5
Florür	20	300	300
PH	6-10	6-10	6-10
Fenoller	2	10	10
Kimyasal Oksijen İhtiyacı		1050	